

Bescheinigung

Informationen zur Energetischen Qualität nach FFVAV und AVBFernwärmeV

ausgestellt für das Abrechnungsjahr

2023

Energiemix 2023:	
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	86,7%
hiervon aus fossilen Brennstoffen	38,5%
hiervon aus Erdgas	0,2%
hiervon aus Kohle	38,2%
hiervon aus Heizöl	0,1%
hiervon aus Abfall	46,4%
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse	1,8%
hiervon aus Biogas/Biomethan	
aus sonstigen Wärmeerzeugern:	13,5%
aus Biomassekesseln	
Abfall	10,9%
Solarstrahlung	
Tiefengeothermie	
aus Wärmepumpen / Elektrokesseln	
hiervon aus erneuerbaren Energien	
aus Erdgaskesseln	1,9%
aus Heizölkesseln	0,6%
insgesamt aus erneuerbaren Energien	30%

Treibhausgasemissionsfaktor nach FW 309-1	0 kg _{CO2eq} /MWh _{Wärme}
Primärenergiefaktor nach FW 309-1	0,22
Wärmenetzverluste	14.261 MWh/a

Name des Wärmenetzbetreibers

Stadtwerke Schweinfurt GmbH

Name des Wärmenetzes

Fernwärmenetz Schweinfurt

14.08.2024

Datum

Unterschrift Wärmenetzbetreiber

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von BISR Beratende Ingenieure Michael Schwarz und Martin Reuter GbR durchgeführt.

AGFW-Gutachternr. 388
Dipl.-Kfm. (Univ), Dipl.-Ing.(FH)
Martin Reuter

26.04.2024

Datum

Unterschrift Gutachter

B I S R
Beratende Ingenieure
Michael Schwarz &
Martin Reuter GbR