

Bescheinigung

Informationen zur Energetischen Qualität nach FFVAV und AVBFernwärmeV
ausgestellt im Jahr **2026**

Energiemix 2025:	
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	80,8%
hiervon aus fossilen Brennstoffen	33,2%
hiervon aus Erdgas	0,4%
hiervon aus Kohle	32,8%
hiervon aus Heizöl	0,0%
hiervon aus Abfall	46,4%
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse	1,2%
hiervon aus Biogas/Biomethan	
aus sonstigen Wärmeerzeugern:	19,2%
aus Biomassekesseln	
Abfall	11,3%
Solarstrahlung	
Tiefengeothermie	
aus Wärmepumpen / Elektrokesseln	
hiervon aus erneuerbaren Energien	
aus Erdgaskesseln	7,8%
aus Heizölkesseln	0,02%
insgesamt aus erneuerbaren Energien	30%

Treibhausgasemissionsfaktor nach FW 309-1	0 kg _{CO2eq} /MWh _{Wärme}
Primärenergiefaktor nach FW 309-1	0,22
Wärmenetzverluste 2025	16.767 MWh/a

Name des Wärmenetzbetreibers

Stadtwerte Schweinfurt GmbH

Name des Wärmenetzes

Fernwärmenetz Schweinfurt

11.05.2026

Datum


Unterschrift Wärmenetzbetreiber

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von BISR Beratende Ingenieure Michael Schwarz und Martin Reuter GbR durchgeführt.

10.03.2026

Datum

AGFW-Gutachternr. 388
Dipl.-Kfm. (Univ), Dipl.-Ing.(FH)
Martin Reuter


Unterschrift Gutachter

B I S R
Beratende Ingenieure
Michael Schwarz &
Martin Reuter GbR