



Stromkreisverteiler
 Q1 Sperrschütz Wärmepumpe
 Q2 Sperrschütz Zusatzheizung WP

Oberer Anschlussraum
 X2 Steuerklemme (7polig)
 X3 Hauptleitungsabzweigklemme
 K1 plombierbares Sperr-Relais

Zählerfeld
 Befehl 3-->Tarifumschaltung
 Befehl 8-->Sperrung
 Befehl 11-->Freigabe

Unterer Anschlussraum
 1/2 Phase L1 (Weiß)
 3 Neutralleiter (Blau)
 4 Tarifumschaltung Heizung (Schwarz)
 5 Freigabe (Violett)
 6 Sperrung (Braun)
 7 Tarifumschaltung Schwachlast
 Klemme X1

Beiblatt zu den
TAB

Ausgabe 01.2008



tel.09721 931269

Stadtwerke Schweinfurt GmbH

Verdrahtungsschema
 Wärmepumpe